

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**Protokoll nr **ML2020/V91088M**

Tellijä: KEHTNA MÕISA osäühing Rapla maakond, Kehtna vald, Kehtna alevik, Pargi tn 6, 79001  
Veeallika valdaja: KEHTNA MÕISA osäühing  
Proovivõtu koht: Kehtna Mõisa OÜ, Ülejõe veisefarmi piimaruumi veekraan  
Proovivõtja: Jüri Aasamägi  
Veeallika liik: veevärgivesi  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 12.05.2020 kell: 9:45 Analüüs alustatud: 12.05.2020 kell: 12:28  
Proov toodud laborisse: 12.05.2020 kell: 12:13 Analüüs lõpetatud: 15.05.2020  
Protokoll vormistatud: **15.05.2020**

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Kolooniate arv 22°C	PMÜ/1 ml	0	-	EVS-EN ISO 6222
Escherichia coli	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2
Coli-laadsed bakterid	MPN/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-2

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik. Seletus: MPN-kõige tõenäolisem arv, ühik „MPN/100ml“ on samaväärne ühikuga „PMÜ/100ml“

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist S.Rudõka

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollid tohib paljundada ainult tervikuna.**

Lk. nr.1(1)

